



**Odpovede č. 2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k obchodnej verejnej súťaži na predmet obstarávania:**

**„Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS CNG“**

**Otázka č. 1 potenciálneho navrhovateľa a odpoveď vyhlasovateľa (červený text):**

*Správne chápeme, že lehoty vykonávania predpísaných revízií tlakových, plynových a elektrických zariadení stanovené podľa súťažných podkladov (kapitola 2.2) sú rovnako platné pre všetky zariadenia nachádzajúce sa na daných pobočkách (podľa zoznamov v prílohe č.3), bez ohľadu na frekvencie výkonu OP a OS stanovené podľa vyhlášky č.508/2009 podľa kategorizácie zariadení do jednotlivých druhov?*

**Termíny predpísaných lehôt revízií podľa jednotlivých kategórií VTZ sú zjednotené. t.j. napríklad revízia tlakových zariadení na PS CNG BA PR (Pristavná) sa vykonáva v jednom termíne, ale tento termín nemusí byť jednotný s termínom revízií plynových zariadení na PS CNG BA Pristavná a tiež nemusí byť jednotný s termínom na inej PS CNG.**

*Ak áno, prosíme o potvrdenie, že pre všetky zariadenia sa budú vykonávať OP a OS v lehotách popísaných nižšie:*

- všetky tlakové zariadenia (podľa prílohy č.3 - VTZ Tlakové) - vonkajšia prehliadka 1 x ročne, vnútorná prehliadka 1 x po 5rokoch;

**Termín je jednotný pre všetky požadované revízie VTZ Tlakových na konkrétnej PS CNG.**

- všetky plynové zariadenia (podľa prílohy č.3 - VTZ Plynové) - OP vždy 1 x za 3 mesiace, OS + OP vždy 1 x ročne;

**Termín je jednotný pre všetky požadované revízie VTZ Plynových na konkrétnej PS CNG.**

- všetky elektrické zariadenia (podľa prílohy č.3 - VTZ Elektrické) - OP a OS bleskozvodu vždy 1 x ročne, OP a OS elektroinštalácie technológie vždy 1 x za 2 roky, OP a OS trafostanice 1x za 2 roky.

**Termín je jednotný pre všetky požadované revízie VZT Elektrických na konkrétnej PS CNG.**

**Otázka č. 2 potenciálneho navrhovateľa:**

*Podľa súťažných podkladov (Obchodné podmienky - kapitola 3.1) bude plnenie rámcovej zmluvy vykonávané prostredníctvom čiastkových zmlúv/objednávok. Rozumieme správne, že objednávka na výkon diela bude vystavená objednávatelom vždy na všetky zariadenia jedného druhu (TZ, PZ a EZ) jednej pobočky PS CNG? To jest, že OP/OS všetkých napr. tlakových zariadení na jednej pobočke bude vykonaná v rámci jedného výkonu?*

**Odpoveď vyhlasovateľa na otázku č. 2:**

**Objedávka na výkon diela bude vystavená objednávatelom vždy na všetky zariadenia jedného druhu na konkrétnej PS CNG.**

**Otázka č. 3 potenciálneho navrhovateľa:**

*Podľa súťažných podkladov „Návrh na plnenie kritérií a cenník“ je potrebné zadať cenu za 1 výkon pre jednotlivé pobočky. Rozumieme správne, že táto cena bude obsahovať 1 výkon OP alebo OS pre všetky zariadenia na danej pobočke?*

*To znamená, že napr. pre plynové zariadenia na pobočke BA JD, bude cena zahŕňať 1 x výkon OP na všetkých 9-tich kusoch PZ podľa zoznamu v prílohe č.3?*



Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-038-18

**Odpoveď vyhlasovateľa na otázku č. 3:**

**Áno, cena bude obsahovať 1 výkon OP alebo OS pre všetky zariadenia na danej pobočke PS CNG.**

**Dátum zverejnenia: 15.03.2018**